



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.И1238.04ЖРТО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.ВЕ.ОС002/2.Н.00235

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз».
Адрес: 119285, РОССИЯ, город Москва, улица Мосфильмовская, дом 38А.
ОГРН 1077759792197. Телефон: +74952585100, факс: +74952585103.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение
изготовителя продукции)

«Promat International N.V.».
Адрес: БЕЛЬГИЯ, Bormstraat 24, 2830 Tisselt, Belgium.
Телефон: +3215718100, факс: +3215718229.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

ООО «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502, 125319, г.
Москва, ул. 1-ая Аэропортовская, дом 6, помещение 6, комната 1-4, тел. +7(499) 677-56-
40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТО.ОС.002/2
действительно до 03.08.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Плиты потолочные песчано-силикатные, толщиной 6
мм, плотностью от 910 до 1200 кг/м³, марки Newton
Residence выпускаемые по технической документации
изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

57 5410

код ТН ВЭД

6811 82 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30244-94, п. 6, метод I, негорючий материал (НГ).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-319/10-2015 от 19.10.2015 г., ИЛ
ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТО.ИЛ.002/2 до
03.08.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НРС.
ВЕ.001.ОС.04.00921 от 15.06.2015 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. №
СДС.НРС.001.ОС.04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.10.2015 по 20.10.2018



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Григорьев

Е.А. Медведева

000421